

# 纤检所采购棉花公检阿克苏实验室空调机 组

项目编号：分 2024-01-294

## 竞争性磋商文件

采 购 人：阿克苏地区检验检测中心

采购代理机构：新疆润泰工程项目管理有限公司

二〇二四年九月

## 竞争性磋商文件

项目名称：纤检所采购棉花公检阿克苏实验室空调机组

采购人（公章）：阿克苏地区检验检测中心

法定代表人（签字或盖章）：

联系人：王晓辉

电话：15292517816



采购代理机构（公章）：新疆润泰工程项目管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

联系人：向苗

电话：13999067931

地址：新疆阿克苏地区阿克苏市依干其镇依干其村府九路7号凤泉河畔西区6号楼3单元802室

2024年9月13日

# 目 录

|   |    |
|---|----|
| 竞争性磋商文件 .....                           | 1  |
| 竞争性磋商文件 .....                           | 2  |
| 目 录 .....                               | 3  |
| 第一章 磋商公告 .....                          | 5  |
| 第二章 供应商须知 .....                         | 9  |
| 供应商须知前附表 .....                          | 9  |
| 1. 采购依据以及原则 .....                       | 15 |
| 2. 合格的供应商 .....                         | 15 |
| 3. 保密 .....                             | 16 |
| 4. 语言文字、计量单位、时间单位、报价有效期以及参与采购活动费用 ..... | 16 |
| 5. 踏勘现场 .....                           | 16 |
| 6. 询问 .....                             | 17 |
| 7. 偏离 .....                             | 17 |
| 8. 履约担保 .....                           | 17 |
| 9. 采购代理服务费等 .....                       | 17 |
| 见供应商须知前附表。 .....                        | 17 |
| 10. 磋商文件 .....                          | 17 |
| 11. 响应文件的组成 .....                       | 18 |
| 12. 响应报价 .....                          | 18 |
| 13. 响应文件编制要求 .....                      | 19 |
| 14. 响应文件的密封和标记 .....                    | 19 |
| 15. 响应文件的递交 .....                       | 19 |
| 16. 响应文件的修改与撤回 .....                    | 19 |
| 17. 保证金 .....                           | 20 |
| 18. 开标、磋商、成交 .....                      | 22 |
| 19. 质疑 .....                            | 20 |
| 20. 投诉 .....                            | 21 |
| 21. 其他需补充的内容 .....                      | 22 |
| 第三章 采购需求 .....                          | 32 |
| 1. 项目说明 .....                           | 32 |
| 3. 商务条件 .....                           | 31 |
| 第四章 评审办法 .....                          | 32 |
| 1. 相关要求 .....                           | 32 |
| 2. 评分标准 .....                           | 32 |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 3. 评审方法 .....                | 33        |
| 4. 评审标准 .....                | 33        |
| 5. 评审程序 .....                | 34        |
| <b>第五章 签订合同、合同主要条款 .....</b> | <b>37</b> |
| 1. 签订合同 .....                | 37        |
| 2. 追加合同金额 .....              | 37        |
| 3. 货物质量与验收 .....             | 50        |
| 4. 合同主要条款 .....              | 38        |
| <b>第六章 响应文件格式 .....</b>      | <b>44</b> |

# 第一章 磋商公告

## 项目概况

纤检所采购棉花公检阿克苏实验室空调机组的潜在投标人应在政采云平台获取采购文件，并于 **2024 年 09 月 25 日 10:30**（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：分 2024-01-294

项目名称：纤检所采购棉花公检阿克苏实验室空调机组

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1986000.00 元

最高限价（元）：1986000.00 元

采购需求：本次招标是为实验室增加备用机组，包含实验室高精度恒温恒湿单元式空调机组及其配套设施，智能联动控制，设备管道防腐工程，电气安装工程，对原设备机房地面防水进行检查、修补。（具体内容见采购清单）

合同履行期限：**自合同签订之日起 30 天**

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18 号文）；

(3) 财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]19号文)；

(4) 市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)；

(5) 财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库[2020]46号文)；

(6) 财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)。

3. 本项目的特定资格要求：无

### 三、获取采购文件

时间：2024年09月15日至2024年09月24日，上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云一站式政府采购云平台

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年09月25日10点30分（北京时间）

地点：政采云一站式政府采购云平台

### 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 六、其他补充事宜

1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作响应文件，若供应商参与投标，自行承担与投标有关的一切费用。

2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注

册入库的供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

3、供应商可前往新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

4、供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的 CA 锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。

5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其

价格得分的3%~5%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名 称：阿克苏地区检验检测中心

地 址：阿克苏市塔里木大道 16 号

项目联系方式：15292517816

### 2. 采购代理机构信息

名 称：新疆润泰工程项目管理有限公司

地 址：新疆阿克苏地区阿克苏市依干其镇依干其村府九路 7 号凤泉河畔西区 6 号楼 3 单元 802 室

联系方式：13999067931

### 3. 项目联系方式

项目联系人：向苗

电 话：13999067931

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称       | 编列内容   |
|----|------------|--|
| 1  | 采购人        | 名称：阿克苏地区检验检测中心<br>地址：阿克苏市塔里木大道 16 号<br>联系人：王晓辉 电话：15292517816  |
| 2  | 采购代理机构     | 名称：新疆润泰工程项目管理有限公司<br>地址：新疆阿克苏地区阿克苏市依干其镇依干其村府九路 7 号凤泉河畔西区 6 号楼 3 单元 802 室<br>联系人：向苗 电话：13999067931              |
| 3  | 项目名称       | 纤检所采购棉花公检阿克苏实验室空调机组  |
| 4  | 项目编号       | 分 2024-01-294  |
| 5  | 资金来源       | 财政资金   |
| 6  | 采购内容       | 本次招标是为实验室增加备用机组，包含实验室高精<br>密恒温恒湿单元式空调机组及其配套设施，智能联动<br>控制，设备管道防腐工程，电气安装工程，对原设备<br>机房地面防水进行检查、修补。（具体内容见采购清<br>单） |
| 7  | 最高限价       | 1986000.00 元   |
| 8  | 货物质量       | 合格   |
| 9  | 交货期        | 自合同签订之日起 30 天  |
| 10 | 交货地点       | 阿克苏市塔里木大道 16 号   |
| 11 | 是否专门面向中小企业 | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>本项目为货物采购项目，中小企业行业划分为工业。                 |
| 12 | 是否接受联合体报价  | <input checked="" type="checkbox"/> 不接受<br><input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求：_____                           |
| 13 | 报价有效期      | 自报价截止之日起 <u>30</u> 个日历天。   |
| 14 | 踏勘现场       | <input checked="" type="checkbox"/> 不组织，自行踏勘   |

|    |                     |   |
|----|---------------------|---|
|    |                     | <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间：_____<br>踏勘地点：_____  |
| 15 | 履约担保                | <input checked="" type="checkbox"/> 不需要<br><input type="checkbox"/> 需要，履约保证金的金额：成交合同金额的____%<br>（履约保证金须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）   |
| 16 | 采购代理服务费支付           | <input type="checkbox"/> 由采购人支付<br><input checked="" type="checkbox"/> 由成交供应商支付   |
| 17 | 构成采购文件的其他材料         | 补充文件  |
| 18 | 供应商要求澄清采购文件的截止时间    | 采购文件发售截止之日 17 点前  |
| 19 | 供应商确认收到采购文件澄清或修改的时间 | 从补充文件发布时间开始 48 小时内  |
| 20 | 供应商资格条件             | 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；<br>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：<br>（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；<br>（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；<br>（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；<br>（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；<br>（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）；<br>（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。 |

|    |              |   |
|----|--------------|---|
|    |              | 3. 本项目的特定资格要求：无   |
| 21 | 是否允许递交备选报价方案 | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许<br><input type="checkbox"/> 允许。要求：只有成交供应商所递交的备选报价方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选报价方案优于其按照采购文件要求的报价方案，采购人可以接受该备选报价方案。  |
| 22 | 响应报价的范围      | 含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、 <u>安装、调试</u> 、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。  |
| 23 | 响应报价的次数      | 本项目共进行 2 轮报价（注：响应文件内的报价为首轮报价，第二轮报价为最终报价）  |
| 24 | 进口产品投标       | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许<br><input type="checkbox"/> 允许，产品名目清单：_____   |
| 25 | 样品           | <input checked="" type="checkbox"/> 不需要<br><input type="checkbox"/> 需要，样品要求如下： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 样品：采购文件中带“※”标注的货物为供应商开标时应提供的样品。</li> <li>2. 样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由供应商自理。</li> <li>3. 送样截止时间：20__年__月__日__时__分，</li> <li>4. 送样送达地点：_____。逾期送达或未送达到指定地点的拒绝接收。</li> <li>5. 供应商应按照采购代理机构的要求摆放样品并做好展示，样品不能有供应商的标识及品牌，样品将进行统一编号。</li> <li>6. 若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括电源线等），届时未能演示的，后果自负。</li> <li>7. 宣布评审结果前，供应商不得将样品整理、装箱或者撤离展示区；遇到特殊情况需要对样品进行整理、装箱或者移动样品的，供应商必须书面提出申请，采购代理机构同意后方可移动样品。磋商小组已经确定供应商响应无效或者废标的，供应商签字确认后</li> </ol> |

|    |           |  |
|----|-----------|--|
|    |           | <p>以进行样品整理、装箱或者撤离展示区，但不得影响或者损害其他供应商的样品，否则将承担相应的法律责任。</p> <p>8. 宣布评审结果后，成交供应商与采购人、采购代理机构共同清点、检查和密封样品，由成交供应商送至采购人指定地点封存。</p>   |
| 26 | 保证金的交纳    | 无  |
| 27 | 响应文件编制    | <p>1. 本项目采用电子交易方式，供应商可前往新疆政府采购网（<a href="http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/">http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/</a>）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。</p> <p>2. 响应文件分技术文件、商务文件。</p> <p>3. 响应文件内容。供应商应按照竞争性磋商文件的要求编写响应文件；对竞争性磋商文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，响应文件不得加行。</p> <p>4. 响应文件应编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置。</p> <p>供应商中标后应按要求提供纸质响应文件。</p> |
| 28 | 响应文件签署和盖章 | <p>1. 竞争性磋商文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须加盖其个人电子印章，并逐页加盖单位公章的电子印章。</p> <p>2. 被授权代表人签章的，响应文件应附法人授权委托书。</p> <p>3. 供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。</p>  |
| 29 | 响应文件加密、上传 | <p>本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的</p>  |

|      |                 |   |
|------|-----------------|---|
|      |                 | 响应文件将被“政府采购云平台”拒收。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 <a href="https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding">https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding</a> 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为： <a href="https://service.zcygov.cn/#/help">https://service.zcygov.cn/#/help</a> ，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 |
| 30   | 供应商签到及电子响应文件解密  | 供应商登录政采云平台，在投标截止时间前必须完成签到，（本项目解密时长为：30分钟，签名时长为：10分钟）开标时间后30分钟内（用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时签到或解密的，视为无效投标。解密与加密响应文件须为同一个CA。  |
| 31   | 递交响应文件截止时间      | 时间：2024年09月25日10时30分。   |
| 32   | 开标时间及地点         | 时间：2024年09月25日10时30分。<br>地点：阿克苏地区政务服务和公共资源交易中心  |
| 33   | 磋商小组            | 磋商小组共 <u>3</u> 人，其中：<br>采购人代表 <u>1</u> 人，评审专家 <u>2</u> 人。   |
| 34   | 评审办法            | 综合评分法   |
| 35   | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | <input type="checkbox"/> 是，每包确定一个成交供应商，成交结果在相关媒介发布，公告期限为1个工作日。<br><input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的成交候选供应商个数： <u>3</u>  |
| 36   | 是否退还响应文件        | 除供应商需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。   |
| 37.1 | 其他需补充的内容        |   |
| 37.2 | 供应商电子不见面开标注意事项  | 本次采购活动不要求供应商到场递交响应文件，仅需在政采云平台递交已加密的电子响应文件，并注意以下事项：<br>1. 本项目为电子招投标项目，供应商需要使用 CA 加   |

|      |               |  |
|------|---------------|--|
|      |               | <p>密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（<a href="https://www.xjca.com.cn/">https://www.xjca.com.cn/</a>）或下载“新疆政务通”APP 自行进行线上申领，如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。</p> <p>2. 供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>3. 使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足 win7+64 位以上操作系统（不能用 mac 或者 linux 系统）。客户端请至新疆政府采购网（<a href="http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn">www.ccgp-xinjiang.gov.cn</a>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。</p> |
| 37.3 | 定义            | <p>原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。</p> <p>书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、相关网站发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。</p>  |
| 37.4 | 分包和非主体、非关键性工作 | <p><input checked="" type="checkbox"/> 不允许</p> <p><input type="checkbox"/> 允许，供应商根据采购文件载明的标的采购项目实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。</p>  |
| 37.5 | 多包成交规则        | <p>分包采购的项目，供应商可以选择 <u>  </u> 个包报价，但只能成交 <u>  </u> 个包。</p> <p>供应商可依照采购文件要求进行多个包报价。若所投多个包的报价排位均第一，由供应商自行选择其中个包成交；其他包参与报价排序，排序第一也不成交，成交顺延排序第二的供应商，以此类推。</p>   |
| 37.6 | 监督            | <p>本次采购活动以及相关当事人应当接受当地监督管理部门依法实施的监督。</p>   |

## 供应商须知正文

### 1. 采购依据以及原则

- 1.1 《中华人民共和国政府采购法》；
- 1.2 《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
- 1.3 《政府采购非招标采购方式管理办法》；
- 1.4 《政府采购质疑和投诉办法》；
- 1.5 其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

### 2. 合格的供应商

- 2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
- 2.2 符合本磋商文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；
- 2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- 2.4 供应商须知前附表规定接受联合体报价的，应符合以下规定：
  - 2.4.1 联合体各方应按照磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
  - 2.4.2 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
  - 2.4.3 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
  - 2.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
  - 2.4.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。
  - 2.4.6 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体报价，但联合体各方均应符合上述规定。
- 2.5 除采购人拟采购进口产品通过财政部门审核外，供应商不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。
- 2.6 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- 2.7 供应商提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与竞争性磋商的资格。

### 3. 保密

参与竞争性磋商活动的当事人应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 4. 语言文字、计量单位、时间单位、报价有效期以及参与采购活动费用

#### 4.1 语言文字

除专用术语外，与竞争性磋商活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如供应商提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

#### 4.2 计量单位

除磋商文件另有规定外，计量均采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

#### 4.3 时间单位

除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

#### 4.4 报价有效期

4.4.1 在供应商须知前附表规定的报价有效期内，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2 在磋商文件规定的响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在报价有效期内要求供应商延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为磋商文件和响应文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求，拒绝延长响应文件有效期的，其响应失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件。

#### 4.5 参与采购活动费用

供应商应自行承担其准备和参加采购活动发生的所有费用。

### 5. 踏勘现场

5.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。

供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3 供应商经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

## 6. 询问

6.1 供应商对竞争性磋商活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问；采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2 询问及答复应当采取书面形式。

## 7. 偏离

采购人允许响应文件偏离磋商文件某些非实质性要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

## 8. 履约担保

8.1 在签订合同前，成交供应商应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。除另有规定外，履约担保金额不超过成交合同金额的10%。

8.2 成交供应商未按照要求提交履约担保的，视为放弃成交资格，成交供应商应当对采购人造成的损失给予赔偿。

## 9. 采购代理服务费率

| 关于印发《新疆维吾尔自治区招标代理服务收费指导意见》的通知 |       |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|-------|
| 中标金额                          | 工程招标  | 货物招标  | 服务招标  |
| 100 万元以下(含 100 万元)            | 1.05% | 1.58% | 1.58% |
| 100-500 万元(含 500 万元)          | 0.80% | 1.16% | 0.84% |
| 500-1000 万元(含 1000 万元)        | 0.63% | 0.93% | 0.62% |

|                            |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| 1000-5000 万元（含<br>5000 万元） | 0.41% | 0.61% | 0.35% |
| 5000 万元-1 亿元（含 1<br>亿元）    | 0.22% | 0.27% | 0.17% |
| 1-10 亿元（含 10 亿元）           | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
| 10 亿元以上                    | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

## 10. 磋商文件

### 10.1 磋商文件的组成

10.1.1 磋商文件是用以阐明所需货物以及服务、磋商程序和合同格式的规范性文件。

磋商文件主要由以下部分组成：

第一章 采购公告

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评审办法

第五章 签订合同、合同主要条款

第六章 响应文件格式

10.1.2 根据本章第 10.2 款对磋商文件所作的澄清和修改，构成磋商文件的组成部分。

10.1.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 10.2 磋商文件的澄清和修改

磋商文件的澄清和修改及确认，详见供应商须知前附表。

磋商文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

## 11. 响应文件的组成

11.1 供应商应按照磋商文件的要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照磋商文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

11.2 响应文件的组成：详见第六章 响应文件格式。

## 12. 响应报价

12.1 响应报价的范围：见供应商须知前附表。

12.2 供应商应对所投包中的货物进行报价，对每一包货物的报价必须全部报齐。

12.3 响应报价的次数：见供应商须知前附表。

12.4 供应商不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款。

12.5 供应商应按照磋商文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署。

12.6 供应商须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便磋商小组对各响应文件进行比较。

12.7 开启响应文件时，响应文件中《报价一览表》内容与《分项报价明细表》内容不一致的，以《报价一览表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按照以上原则对错误报价的修正，供应商应书面确认。

12.8 唱价时，采购代理机构只对按照磋商文件要求编制的响应报价进行唱价。

12.9 供应商的成交价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

12.10 采购人不接受未经中国海关报验放进入中国境内且产自关境外的货物报价。

12.11 供应商须知前附表未规定可以采购进口产品的，不允许进口产品参加报价。

## 13. 响应文件编制要求

13.1 响应文件应按所投包分别进行编制。

13.2 响应文件编制：见供应商须知前附表。

13.3 响应文件签章：见供应商须知前附表。

13.4 供应商可对供货现场及其范围环境进行考察，以获取有关编制响应文件和签署实施合同所需的各项资料，供应商应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5 供应商编制响应文件时，应当如实在技术响应表和商务响应表中填写响应情况。

## 14. 响应文件的密封和标记

见供应商须知前附表。

## 15. 响应文件的递交

15.1 供应商应在报价截止时间前递交响应文件。

15.2 供应商递交响应文件的时间、地点和要求：见供应商须知前附表。

15.3 供应商有下列情况之一，采购人或者采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件：

15.3.1 逾期送达的或者未送达指定地点的。

15.3.2 响应文件未按采购文件要求密封的。

15.3.3 递交响应文件时法定代表人未出示法定代表人身份证明原件和身份证原件的；被授权代表未出示授权委托书原件和身份证原件的。

15.4 除供应商须知前附表另有规定外，不论采购过程和结果如何，供应商的响应文件均不退还。

## 16. 响应文件的修改与撤回

16.1 供应商在磋商文件要求提交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的响应文件。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

16.2 在提交响应文件截止时间后到磋商文件规定的报价有效期终止之前，在磋商文件没有变动的情况下，供应商不得补充、修改、替代或者撤销其响应文件。

## 17. 保证金

17.1 保证金的交纳

17.1.1 保证金的交纳金额和形式：见供应商须知前附表。

17.1.2 保证金以到账时间为准。

17.1.3 供应商为联合体的，联合体牵头人交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

17.2 保证金的退还

17.2.1 供应商在采购文件要求提交响应文件截止时间前书面要求撤回响应文件的，采购人或者采购代理机构自收到供应商书面撤回文件之日起5日内退还已收取的保证金。

17.2.2 采购代理机构在成交通知发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金，在采购合同签订并备案后5个工作日内退还成交供应商的保证金。

17.3 保证金的不予退还

17.3.1 供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- (1) 提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；
- (2) 报价截止时间后供应商撤回全部或者部分响应文件的；
- (3) 损害采购人或者采购代理机构合法权益的；
- (4) 供应商向采购代理机构、采购人、专家提供不正当利益的；
- (5) 经磋商小组认定有故意哄抬报价、串标或者其它违法行为的；
- (6) 成交供应商未按照采购文件规定签订合同或者未按照采购文件规定提供履约保证金的；

(7) 法律、行政法规以及有关规定的其它情形。

17.3.2 不予退还的保证金应在规定时间内上缴国库。

## 18. 开标、磋商、成交

### 18.1. 开标程序

18.1.1 宣布开标纪律；

18.1.2 宣布主持人、唱价人、记录人等有关人员姓名；

18.1.3 公布在报价截止时间前递交响应文件的供应商名称及签到顺序；

18.1.4 供应商相互检查响应文件密封情况，并签字确认；

18.1.5 开启响应文件，按照签到顺序公布供应商名称、报价等内容，并记录在案；

18.1.6 供应商法定代表人（或者被授权代表）、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

18.1.7 开标结束。

### 18.2. 开标

18.2.1 开标应当在竞争性磋商文件确定的提交响应文件截止时间的同一时间公开进行。开标地点应当为竞争性磋商文件中预先确定的地点。

18.2.2 供应商应在供应商须知规定的时间内完成解密。

18.2.3 由采购代理机构工作人员唱标。

唱标人当众宣读供应商名称、响应报价、采购文件允许提供的备选报价方案和响应文件的其他主要内容，并不得拒绝任何符合要求的响应报价。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或者提出，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

18.2.4 开标和唱标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由供应商法定代表人或者被授权代表、采购人代表、记录人等有关人员签字确认，采购代理机构负责存档备查。

18.2.5 供应商对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式提出，采购人或者采购代理机构应当当场给予答复，并制作记录，供应商法定代表人或者被授权代表、采购人代表、采购代理机构（包括公证机构人员）签字确认。

### 18.3 磋商小组

#### 18.3.1 磋商小组的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建磋商小组。磋商由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共同组成，成员人数为五人以及以上单数，其中采购人代表只限一人，技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

#### 18.3.2 评审专家的抽取

18.3.2.1 采用随机抽取方式从政府采购监管部门依法设立的专家库中确定磋商小组成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

18.3.2.2 参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。磋商小组成员的名单在评审结果确定前必须严格保密。

18.3.3 磋商小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

18.3.4 磋商小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本采购文件的规定确定成交供应商或者推荐中标候选人。

18.3.5 磋商小组具有依据采购文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。磋商小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评审结果有不同意见的磋商小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

#### 18.3.6 磋商小组的职责：

18.3.6.1 审查响应文件是否符合采购文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并做出评价；

18.3.6.2 要求供应商对响应文件有关事项做出解释或者澄清；

18.3.6.3 推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

18.3.6.4 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

18.3.6.5 对围、串标等违法违规行为作出认定。

18.3.7 磋商小组的义务：

18.3.7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

18.3.7.2 提出真实、可靠的评审意见；

18.3.7.3 严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；

18.3.7.4 发现供应商在招报价活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

18.3.7.5 按照采购文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

18.3.7.6 编写评审报告；

18.3.7.7 配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；

18.3.7.8 对评审过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；

18.3.7.9 配合监管部门处理投诉；

18.3.8 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

18.3.8.1 供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

18.3.8.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

18.3.8.3 与供应商有经济利益关系；

18.3.8.4 曾因在采购、评审以及其他与政府采购有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

18.3.8.5 与供应商有其他利害关系。

18.4 评审程序

18.4.1 宣布评审纪律以及回避提示；

18.4.2 组织推荐磋商小组组长；

18.4.3 资格性审查；

18.4.4 符合性审查；

18.4.5 技术评审；

18.4.6 澄清有关问题；

18.4.7 磋商

18.4.8 确定成交供应商或者推荐成交候选人名单；

18.4.9 编写评审报告；

18.4.10 宣布评审。

18.5 评审

18.5.1 资格性审查

18.5.1.1 磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。

18.5.1.2 采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询供应商信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动，其响应无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其响应无效。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。

18.5.1.3 供应商资格要求中，同一品牌同品目产品只允许一个供应商参加报价，产品制造商和代理商同时报价的，制造商响应有效，代理商响应无效。

18.5.2 符合性审查

磋商小组依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

18.5.3 在资格性和符合性审查同时，对属于不合格供应商或者采购人或者其委托公证人员依据法律法规和采购文件的规定，分别与供应商共同对其商务部分响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格，填写资格审查表并签字确认后，提交磋商小组审核的供应商，磋商小组必须提出不合格或者响应无效的事实依据，并出具不合格或者响应无效说明，供应商签字确认。供应商签字确认后磋商小组全体成员签字。供应商拒绝签字确认的不影响磋商小组做出的不合格或无效裁定。

18.5.4 技术评审

18.5.4.1 按照采购文件要求，审查报价供应商所投货物和服务的规格、质量、数量及服务要求等技术要求和参数，并记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术部分的

符合性审查。

18.5.4.2 对技术复杂或性质特殊、响应文件技术或指标不一致的，磋商小组应根据采购文件以及各响应文件情况，在确保采购需求、质量和服务相等的前提下，按同等或者略高于采购文件标准确定统一磋商技术指标（包括强制性标准和行业标准），磋商现场形成书面技术要求并经磋商小组全体成员签字确认，该标准是评审报告的组成部分，磋商技术指标经所有参与磋商供应商书面承诺后方可进行磋商。

18.5.4.3 对不能事先计算出价格总额、响应报价（含单项报价）超出市场价格但总价不高于本次采购预算金额，以及市场价格波动较大的，磋商小组应根据本次采购预算金额、市场价格以及供应商响应报价，在确保采购需求、质量和服务相等的前提下，磋商小组必须集体讨论确定磋商标底和报价轮次，该标底必须低于本次开标报价的最低报价并低于市场价格。标底和磋商轮次经磋商小组全体成员签字确认后单独信封密封方可进行磋商。磋商轮次应告知参与磋商的供应商，但标底必须保密。

#### 18.6 澄清有关问题

18.6.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应以书面形式要求供应商做出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。供应商的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或者被授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

18.6.2 磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，磋商小组有权确定其响应无效，供应商不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

18.6.3 磋商小组可以允许供应商修改或者澄清其响应文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。

#### 18.7 磋商

18.7.1 磋商前，磋商小组应核实供应商对统一磋商技术标准（包括强制性标准和行业标准）等是否全部承诺或者确认。

18.7.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

18.7.3 磋商实行多轮报价，原则上第二轮报价为最终报价。超过二轮报价的由磋商小组现场集体决定，但最后一轮报价前必须告知所有参加磋商的供应商，并以最后一轮报价为最终报价；供应商后一轮报价不得高于其前一轮报价；否则磋商小组有权据此确

定为无效报价，参与磋商的供应商少于三家的予以废标。

## 18.8 成交

18.8.1 本项目评审办法为综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第 2.3、2.4 款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由采购人自行确定。

18.8.2 采购人授权磋商小组确定成交供应商的，最终报价结束后，磋商小组按照上述的规定，对供应商进行排序并确定排序第一的为成交供应商；

18.8.3 采购文件规定推荐成交候选供应商的，成交候选供应商数量应当根据采购需要并在采购活动开始前确定，由磋商小组按照上述规定的评审办法确定各供应商排列顺序，依照顺序推荐成交候选供应商，并出具评审报告，采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后综合得分最高的原则确定成交供应商。

18.8.4 按照有关规定成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的须顺延排序第二的供应商成交的，或者采购人推荐排序第二的供应商成交的，其原响应报价不得超过原成交供应商响应报价与保证金之和，报经监督部门核准后可以确定排序第二的供应商成交。否则应予废标，由采购人依法重新组织采购。

18.8.5 磋商结果应通知所有参加磋商的供应商。

### 18.8.6 优先成交

有下列情况之一的，磋商小组必须给予优先成交：

18.8.6.1 根据财政部、工业和信息化部（财库〔2011〕181号）文件规定，供应商属小型或微型企业并以其自身产品和服务报价，或者提供其他小微企业制造的货物，在满足采购需求且质量和服务相等的情况下，其最终报价再给予 10% 的价格扣除后价格最低或与最低价相同的，须提供《中小企业声明函》并对声明函的真实性负责，否则不予价格扣除。

18.8.6.2 根据财政部、国家发展改革委、省财政厅有关规定，报价供应商所投产品为政府优先采购节能产品、环保产品的，须提供最新发布的“节能产品政府采购清单”或“环境标志产品政府采购清单”，在满足采购需求且质量和服务相等的情况下，其最终报价中的节能产品、环保产品价格再给予 10% 的价格扣除后价格最低或与最低价相同的。

以上两项政策价格扣除不超过 10%（专门面向中小微企业的项目不进行价格扣除）。

## 18.9 成交结果公告以及成交通知书

18.9.1 采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，发出成交通知书，并在相关媒介公告成交结果（公告期限为 1 个工作日），采购文件随成交结果同时公告。

18.9.2 采购人或采购代理机构不按照规定发布成交结果公告或者发布成交结果公告后不签发成交通知书的，应当承担法律责任，给成交供应商造成经济损失的应承担赔偿责任。

18.9.3 成交通知书对采购人和成交供应商都具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交，应当依法承担法律责任。

## 18.10 响应无效

出现下列情形之一的，响应无效：

18.10.1 响应报价高于采购预算的；

18.10.2 对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；

18.10.3 应提供而未提供带“▲”标注的政府强制采购节能产品的；

18.10.4 对允许偏离的非实质性条款，偏离采购文件规定的偏离范围和幅度的；

18.10.5 不按照采购文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（采购文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

18.10.6 响应文件正副本未区分或者内容严重不一致的；

18.10.7 供应商未按采购文件要求交纳保证金的；

18.10.8 报价有效期不满足采购文件要求的；

18.10.9 报价超出营业执照经营范围的；

18.10.10 磋商小组 2/3 及以上成员认定报价方案技术含量低、偏离范围超出允许幅度、不符合采购文件要求的；

18.10.11 磋商小组判定供应商涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

18.10.12 未按采购文件规定编制、签署、盖章、装订和密封响应文件的；

18.10.13 采购文件第三章第 1 条规定供应商应当提交的资格、资信等证明文件未提供、提供不齐全或者复印件未装订于响应文件中的；

18.10.14 资格、资信等证明文件可以为复印件的，复印件未加盖单位公章的；

18.10.15 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他要求的。

对响应无效的认定，必须经磋商小组集体做出决定并出具响应无效的事实依据，由供应商法定代表人或者被授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响磋商小组做出的决定。

#### 18.11 废标

18.11.1 出现下列情形之一的，应予废标：

18.11.1.1 在报价截止时间结束后参加报价的供应商不足3家，符合采购文件规定条件的供应商不足3家或者对采购文件作实质性响应的供应商不足3家的；

18.11.1.2 出现影响采购公正的违法违规行为的；

18.11.1.3 供应商的报价均超过采购预算的；

18.11.1.4 因重大变故，采购任务取消的；

18.11.1.5 法律、法规以及采购文件规定的其他废标情形。

18.11.2 废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

#### 18.12 特殊情况处置程序

##### 18.12.1 磋商小组成员的更换

18.12.1.1 磋商小组应当执行连续评审的原则，按照采购文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存采购文件和所有响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审。

18.12.1.2 退出磋商小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向监督人员提出更换磋商小组成员意见并获准后，根据本采购文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

##### 18.12.2 记名投票

在评审过程中，磋商小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由磋商小组全体成员以记名投票方式表决。

##### 18.12.3 延期开标

因特殊情况需要推迟开标时间的，采购人或者采购代理机构必须提前报监督部门审批，经批准后按规定提前告知所有参加报价的供应商，否则必须按时开标。

#### 18.13 违法违规情形

18.13.1 有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

18.13.1.1 供应商之间协商响应报价等响应文件的实质性内容；

18.13.1.2 供应商之间约定成交供应商；

18.13.1.3 供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

18.13.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

18.13.1.5 供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

18.13.2 有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价，磋商小组应当出具违法违规认定意见并作响应无效处理：

18.13.2.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

18.13.2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

18.13.2.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

18.13.2.4 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

18.13.2.5 不同供应商的响应文件相互混装；

18.13.2.6 不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

18.13.3 有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：

18.13.3.1 采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

18.13.3.2 采购人直接或者间接向供应商泄露标底、磋商小组成员等信息；

18.13.3.3 采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高响应报价；

18.13.3.4 采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

18.13.3.5 采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便；

18.13.3.6 采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

在开标、评审过程中发现以上违法违规情形的，首先由磋商小组作出认定，对认定确有以上违法违规情形的供应商，按无效报价处理，再进入正常评审程序。

18.14 违规处理

供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加阿克苏市政府采购活动：

18.14.1 提供虚假报价材料谋取中标、成交的；

18.14.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

18.14.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

## 19. 质疑

19.1 参加本次政府采购活动的供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的

权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

19.2 质疑书内容应包括以下主要内容：

19.2.1 质疑人的名称、地址、电话等；

19.2.2 具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据；

19.2.3 提出质疑的日期。

19.3 质疑书应当署名，一式叁份。由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章后生效。代理人办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

19.4 除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

19.5 采购人或者采购代理机构在收到质疑书后7个工作日内做出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复不得涉及商业秘密。

19.6 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门投诉。

## 20. 投诉

20.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购供应商投诉处理办法》（第20号令）和财政部《关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》（财库〔2007〕1号）文件以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门投诉。

20.2 投诉人提起投诉应符合下列条件：

20.2.1 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

20.2.2 提起投诉前已依法进行质疑；

20.2.3 投诉书内容符合财政部《政府采购供应商投诉处理办法》（第20号令）规定；

20.2.4 在投诉有效期限内提起投诉；

20.2.5 属于本财政部门管辖；

20.2.6 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

20.2.7 法律法规规定的其他条件。

20.3 投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

20.4 投诉书应当包括以下主要内容：

20.4.1 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

20.4.2 具体的投诉事宜以及事实依据；

20.4.3 质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料；

20.4.4 提起投诉的日期。

20.5 投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

20.6 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级监管部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

20.7 投诉人不符合上述规定提起的投诉，监管部门不予受理。

## 21. 其他需补充的内容

其他需补充的内容：见供应商须知前附表。

## 第三章 采购需求

### 一、项目概况

项目名称：纤检所采购棉花公检阿克苏实验室空调机组

项目地点：阿克苏市塔里木大道 16 号。

采购范围：本次招标是为实验室增加备用机组，包含实验室高精密恒温恒湿单元式空调机组及其配套设施，智能联动控制，设备管道防腐工程，电气安装工程，对原设备机房地面防水进行检查、修补。具体内容见采购清单（附件）。

### 二、技术要求

#### 1、高精密恒温恒湿单元式空调机组

▲1.1 空调机组应采用恒温恒湿型单元式空气调节机。

1.2 压缩机：采用变频控制压缩机（压缩机室外放置），输出功率在 30~100%无级可调。

1.3 风机：每台恒温恒湿空调机组室内风机采用直连风机，风量无级调节方式。

▲1.4 电加热：电加热器采用不锈钢电加热管，SCR 无级控制。电热加湿器为 PLC 精确控制。

1.5 过滤网：配置不可燃型空气过滤网，采用高级过滤棉，纤维层密度呈递增结构；其耐高温达到 100℃，100%相对湿度的耐湿度性。

1.6 电热式加湿器：加湿器为电极式加热，装满水后容水量 $\geq$ 11L，密封圈必须整体为耐高温耐高压材质无拼缝柔性无毒材料，加湿器采用独立精确控制单元，可根据空调温湿度传感器独立通过 SSR 方式 0-100%输出调节控制加湿量，有 $\geq$ 2 个温度探头（顶部和底部烧水侧各至少有 1 个温度探头）其中 1 个为 Pt100 探头能查看加湿罐实时温度和设置报警温度。

▲1.7 传感器：配置高精密温湿度传感器。传感器测量结果（修正值）温度不超过 $\pm$ 0.01℃（在温度标准值 19.95℃-20.05℃时），湿度不超过 $\pm$ 0.6%RH（在相对湿度标准值 69.95%RH-70.05%RH 时）（提供使用传感器的有效的鉴定证书）。

1.8 投标产品自主性和成熟度要求：

▲（1）棉花公证实验室温湿度精度要求高，需要生产厂家具有相应的技术能力，

并保证技术原创性和技术成熟性，恒温恒湿空调生产厂家须具备有关“精确控制温湿度的恒温恒湿空调”的相关技术，提供国家知识产权部门授予的技术证书复印件。

▲（2）空调设备生产厂家具备“国家压缩机制冷设备质量检验检测中心”GMPI 认证评定的“焓差实验室性能检验装置”的《合格证书》，符合 GB/T19413 标准规定，提供有效证书复印件。

## 2、信号及传输要求

棉花公检实验室为高精密的恒温恒湿环境，而高精密的控制取决于高精度的信号数字采集传输和控制信号无干扰输出，而从控制精度和节能出发，现场使用了大量的变频交流电机和变频直流电机控制，干扰源众多干扰强度大，所以对信号传输的线缆及布置放置有明确的专业要求，并且对整体信号指标有明确要求。

2.1 信号通信线缆：屏蔽类，护套材质为 PVC，工作电容 $\leq 5.0\text{ nF}/100\text{ m}$ ，单根导体直流电阻： $\leq 8.9\ \Omega/100\text{ m}$ ，线对直流电阻不平衡 $\leq 0.2\%$ ，最小传播相速度（1-100MHz）大于 63%，相时延（最大值，1-100MHz）小于 525ns/100m。

### 2.2 信号指标：

▲（1）交流电源端频率 0.15-30MHz，连续骚扰电压项目 QuasiPeak 不大于 56dB $\mu$ V。提供满足该指标的证明材料。

▲（2）控制线端频率 10-30 MHz，端子骚扰电压项目 QuasiPeak 不大于 64dB $\mu$ V。提供满足该指标的证明材料。

## 3、智能联动控制

棉花公检实验室为恒温恒湿环境，通过恒温恒湿空调机组和水幕除尘设备对实验室环境湿度及温度进行精密控制，要求恒温恒湿空调控制系统稳定性好、控制精度高、智能化等特点。恒温恒湿空调控制系统要求如下：

3.1 本系统要有相序检测模块，来检测压缩机方向，防止压缩机由于相序不对对压缩机造成损坏，并且当压缩机的接线相序出现错误，控制器可以检测到相序的故障并且可以显示屏上面显示出来。

3.2 本系统要有压缩机低压高压保护，以检测铜管里面的冷媒达到压缩机正常工作的范围之内，并且当铜管里面的冷媒低于和高于正常压力水平，控制器可以检测到冷媒的高低压故障并且可以在微处理器上面显示出来。

3.3 本系统要有温湿度传感器，温湿度传感器检测到室内的温湿度，并且把检测到

的温湿度通过电流信号或者电压信号传输给控制器，控制器可以准确的检测到室内的温度，并且和微处理器上面设定的温度来做对比并且控制器可以设置加热启动温度，加热结束温度，制冷启动温度，制冷结束温度，加湿启动湿度，加湿停止温度，使空调的温湿度控制在正常范围内。

▲3.4 本系统和原有水幕除尘系统要通过程序进行无缝的对接，对温湿度进行精准调控，当室内的湿度达到一定程度，系统可以选择减少机组的加湿量或者来减少水幕除尘的加湿量，使室内的湿度达到客户需要的数值，同时机组要和水幕除尘风量相匹配，使水幕除尘机组正常的工作。机组的风量过大和过小都不能保证水幕除尘正常使用，当机组的风量大于水幕除尘的风量，造成气流震荡干扰，影响设备内部的气流分布，从而会影响检测的温湿度信号和设备内部运行机效，造成房间温湿度波动大，当机组风量小于水幕除尘机组风量，房间内换气次数达不到实验室使用要求，造成实验室温湿度空间梯度加大，达不到实验室温湿度精度控制和节能最大化使用要求。同时机组和水幕除尘机组系统要进行电气联动，当机组启动时水幕除尘随时启动，并且相对参数要和水幕除尘一致。

#### **4、配套设施**

##### **4.1 设备管道防腐保温技术要求**

###### **4.1.1 管道支吊架与设备防腐技术要求**

(1) 选用的防腐涂料应符合设计要求；配制及涂刷方法应明确，施工方案应经批准；采用的技术标准和质量控制措施文件应齐全；

(2) 管道与设备面涂层与底层涂料的品种宜相同；当不同时，应确认其亲溶性，合格后再施工；

(3) 防腐施工前应对金属表面进行除锈、清洁处理，可选用人工除锈或喷砂除锈的方法。

(4) 手工涂刷材料时，应根据涂刷部位选用相应的刷子，宜采用纵、横交叉涂抹的作业方法。快干涂料不宜采用手工涂刷。

(5) 底层涂料与金属表面结合应紧密。其他层涂料涂刷应精细，不宜过厚。面层涂料为调和漆或瓷器漆时，涂刷应薄而均匀。每一层漆干燥后再涂下一层。

(6) 多道涂层的数量应满足设计要求，不应加厚涂层或减少涂刷次数。

###### **4.1.2 制冷管道与设备绝热层技术要求**

(1) 空调制冷管道外包橡塑保温套管。绝热管的粘贴应牢固，铺设应平整；每节绝热管壳应用防腐金属丝捆扎或专用胶带粘贴不少于 2 道，其间距宜为 300mm~350mm，捆扎或粘贴应紧密，无滑动、松弛与断裂现象。

(2) 保温材料应按规定的密度压缩其体积，疏密应均匀。

(3) 管道阀门的绝热结构应能单独拆卸，且不影响其操作功能。

(4) 管道穿楼板或穿墙处的绝热层应连续不间断。

#### 4.1.3 空调风管绝热层技术要求

(1) 空调风管采用橡塑保温，绝热层与风管、部件及设备应紧密贴合，无裂缝、空隙等缺陷，且纵、横向的拼缝应错开。

(2) 阀门、三通、弯头等部位的绝热层宜采用绝热板材切割预组合后，再进行施工。

(3) 风管部件的绝热不应影响其操作功能。调节阀绝热要留出调节转轴或调节手柄的位置，并标明启闭位置，保证操作灵活方便。

(4) 风管系统上经常拆卸的法兰、阀门及监测点等应采用能单独拆卸的绝热结构，其绝热层的厚度不应小于风管绝热层的厚度，与固定绝热层结构之间的连接应紧密。

(5) 软接风管宜采用软性的绝热材料，绝热层应留有变形伸缩的余量。

#### 4.1.4 为保证产品质量，橡塑保温绝热材料要求如下：

▲ (1) 投标人需提供中国绿色建材产品认证证书；

▲ (2) 投标人需提供中国环境标志(II 型)产品认证证书。产品中未检出甲醛、氟氯烃；其铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(CrVI)、多溴联苯(PBBS)、多溴二苯醚(PBDEs)、邻苯二甲酸酯类(邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二异丁酯邻苯二甲酸二(2-乙基乙(DIBP))的含量满足相关国家标准的限值要求。

## 4.2 防水技术要求

4.2.1 对基层的要求：防水施工基面要坚实平整，光洁，不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。

4.2.2 聚乙烯丙纶防水卷材粘贴前，在铺设部位将卷材预放约 3 至 12 米，找正方向后，中间固定。将卷材一端卷至固定处，涂胶粘铺，这端贴完后，再将预放的卷材另一端卷回至已粘好的位置，连续粘贴直至整幅。

4.2.3 涂胶铺设的方法：首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上，胶要连续适量均匀，不露底不堆积，厚度应保持在 1mm，然后铺卷材用刮板排气压实，排出多余的胶剂。

4.2.4 卷材采用搭接法铺贴，卷材搭接缝宽度：长边与短边均为 100mm，上下层、相邻两幅卷材的搭接缝及主防水层与附加层搭接缝应错开 1/3 幅宽以上。

4.2.5 卷材搭接缝满粘，接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥素浆将接缝密封严实，接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。

4.2.6 立面复合卷材粘贴必须纵向粘贴，自上向下对正，自下向上排气压实，要求基层与卷材同时涂胶，卷材满粘。

### 4.3 电气技术要求

4.3.1 严格按国标标准选择电线电缆；动力电源所选择的电线，必须是三相五线，并符合国家规定接线标准。

注：技术要求中标注“▲”号的技术指标为重要指标，未标注为一般指标，如出现不满足或负偏离的则按照评分表进行扣分。

## 纤检所棉花公检阿克苏实验室空调机组采购清单

| 序号 | 产品名称              | 数量<br>(套) | 项目特性    | 技术参数 |   |
|----|-------------------|-----------|---------|------|---|
| 1  | 高精度<br>恒温恒<br>湿空调 | 2         | 70KW 机组 | 1    | 总制冷量 $\geq 70\text{kW}$ ，显热比 $\geq 0.9$   |
|    |                   |           |         | 2    | 送回风方式：上送风风道送风底回风  |
|    |                   |           |         | 3    | 室内风机采用 EC 风机，风量无极可调   |
|    |                   |           |         | 4    | 机组采用全变频设计（当 $>1$ 个制冷系统时，所有制冷系统均应为变频设计），具有良好的负荷匹配性，压缩机需采用直流变频；   |
|    |                   |           |         | 5    | 总风量 $\geq 18000\text{m}^3/\text{h}$   |
|    |                   |           |         | 6    | 加湿量 $\geq 15\text{kg}/\text{h}$ ，输出可无极调节  |
|    |                   |           |         | 7    | 加热量（再加热能力） $\geq 30\text{KW}$ ，输出可无级调节  |
|    |                   |           |         | 8    | 机组平均无故障运行时间 $\geq 10$ 万小时，  |
|    |                   |           |         | 9    | 输入电压允许波动范围：380VAC（ $-10\% \sim +10\%$ ）频率：50Hz $\pm 2\text{Hz}$   |
|    |                   |           |         | 10   | 采用环保 制冷剂 R410A，不得采用 R22 或 R407C 冷媒  |
|    |                   |           |         | 11   | 恒温恒湿空调应能按要求自动调节室内温度、湿度； 具有制冷、加热、加湿、除湿等功能，温度调节范围：18 $^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ ，机组温度控制精度： $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ；相对湿度调节范围：40% $\sim 70\% \text{RH}$ ，设备湿度调节精度： $\pm 1.5\% \text{RH}$ ，温度、湿度波动超限应能发出报警信号。 |
|    |                   |           |         | 12   | 恒温恒湿机组应具备高能效比，100%负载机组能效比 $\text{EER} \geq 3.1$   |

|    |  |   |         |    |  |
|----|--|---|---------|----|--|
|    |  |   |         | 13 | 所有系统均采用电子膨胀阀，具备良好的低载除湿功能   |
|    |  |   |         | 14 | 室外机组冷凝风扇采用变频驱动，可根据室外环境状况自动调节转速。  |
| 2  | 高精度<br>恒温恒<br>湿空调                        | 2 | 40KW 机组 | 1  | 总制冷量 $\geq 39\text{kW}$ ，显热比 $\geq 0.9$  |
|    |  |   |         | 2  | 送回风方式：上送风风道送风底回风   |
|    |  |   |         | 3  | 室内风机采用 EC 风机，风量无极可调  |
|    |  |   |         | 4  | 机组采用全变频设计（当 $>1$ 个系统时，所有系统均应为变频设计），具有良好的负荷匹配性，压缩机需采用直流变频；  |
|    |  |   |         | 5  | 总风量 $\geq 11000\text{m}^3/\text{h}$  |
|    |  |   |         | 6  | 加湿量 $\geq 15\text{kg}/\text{h}$ ，输出可无极调节   |
|    |  |   |         | 7  | 加热量（再加热能力） $\geq 24\text{KW}$ ，输出可无级调节   |
|    |  |   |         | 8  | 机组平均无故障运行时间 $\geq 10$ 万小时，   |
|    |  |   |         | 9  | 输入电压允许波动范围：380VAC（ $-10\% \sim +10\%$ ）频率：50Hz $\pm 2\text{Hz}$  |
|    |  |   |         | 10 | 采用环保 制冷剂 R410A，不得采用 R22 或 R407C 冷媒   |
|    |  |   |         | 11 | 恒温恒湿空调应能按要求自动调节室内温度、湿度； 具有制冷、加热、加湿、除湿等功能，温度调节范围：18 $^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ ，机组温度控制精度： $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ；相对湿度调节范围：40% $\sim 70\text{RH}$ ，设备湿度调节精度： $\pm 1.5\% \text{RH}$ ，温度、湿度波动超限应能发出报警信号。 |
| 12 | 恒温恒湿机组应具备高能效比，100%负载机组能效比 EER $\geq 3.1$ |   |         |    |  |

|   |       |   |                   |    |   |
|---|-------|---|-------------------|----|---|
|   |       |   |                   | 13 | 所有系统均采用电子膨胀阀，具备良好的低载除湿功能                                |
|   |       |   |                   | 14 | 室外机组冷凝风扇采用变频驱动，可根据室外环境状况自动调节转速。                         |
| 3 | 安装及调试 | 4 | 40KW(2套)+70KW(2套) | 1  | 包括本体搬运、安装或组装、调试、设备支架制作、安装、补刷（喷）油漆、现场安装辅材及所需材料须包含在空调报价内。 |

## 第四章 评审办法

### 1. 相关要求

1.1 技术汇总得分的计算方法：磋商小组成员技术评分的算术平均值。

1.2 “同类项目”是指供应商已经完成的与本次采购要求相同或者类同的货物，并且签订合同一方必须是参与磋商报价的供应商，以相同或者类同部分的合同金额为准。

1.3 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.4 评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

### 2. 评分标准

#### 2.1 评分因素以及分值

| 评分因素 | 商务部分 | 技术部分 | 总分    |
|------|------|------|-------|
| 分值比重 | 30 分 | 70 分 | 100 分 |

#### 2.2 初步评审表

| 条款号   | 评审标准                                      |
|---|---|
| 2.2.1   | 资格性审查                                     |
|   | 具备有效的三证合一的营业执照且符合竞争性磋商文件要求                |
|   | 提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书                    |
|   | 提供近三个月社保缴纳明细                              |
|   | 提供近三个月完税证明或无欠税证明                          |
|   | 提供 2023 年度财务审计报告或财务报表，成立不足一年的提供成立至今的财务报表  |
|   | 提供中小企业声明函                                 |
| 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |   |
| 2.2.2   | 符合性审查                                     |
|   | 响应文件格式符合竞争性磋商文件要求<br>响应文件的签名盖章符合竞争性磋商文件要求 |

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
|  |  | 投标有效期符合竞争性磋商文件要求           |
|  |  | 供货期符合竞争性磋商文件要求             |
|  |  | 货物质量符合竞争性磋商文件要求            |
|  |  | 商务偏离、技术偏离符合竞争性磋商文件要求       |
|  |  | 按照竞争性磋商文件规定报价只有一个有效报价且没有漏项 |
|  |  | 按竞争性磋商文件要求编制了目录及页码         |
|  |  | 其他不符合竞争性磋商文件的实质性要求         |

### 2.3 商务部分

| 条款号   |           | 评审标准  |
|-------|-----------|---|
| 2.3.1 | 报价得分(30分) | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100。 |

### 2.4 技术部分

| 条款号   |               | 评审标准   |
|-------|---------------|--|
| 2.4.1 | 技术参数响应情况(39分) | 投标人的配置及技术指标完全满足招标文件“第三章采购需求”中的技术要求得39分，其中带“▲”标志为重要指标10项，每有一项不满足或负偏离的扣3分，扣完为止；其余参数30项，每有一项不满足或负偏离的扣0.3分，扣完为止。（注：1. 负偏离评审依据：①所提供产品技术参数低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款(以投标文件内技术偏离表为准)与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；③投标文件内技术偏离表完全复制招标文件技术参数的(不涉及具体参数指标的描述性技术要求除外)，视为负偏离；④投标人提供的投标文件中产品技术偏离表、产品技术规格书和产 |

|       |                  |  |
|-------|------------------|--|
|       |                  | 品检测报告内描述的同一产品技术参数响应值不一致的,视为负偏离 2. 每项技术参数如满足项目需求须提供相关佐证材料(包括但不限于检测报告或技术规格书或厂家公开发布的资料等)。投标人提供的材料必须真实、有效,若发现虚假应标,或提供虚假证明材料,其投标将予以拒绝并承担相应的法律责任。  |
| 2.4.2 | 维修备品备件<br>(6分)   | 1、根据投标人提供的维修备品备件情况比较评审打分,包括但不限于:<br>①投标人或其服务机构的备件管理资料;<br>②零配件仓库配置种类;<br>③零配件仓库配置每个种类的备件数量;<br>④零配件合法来源和供应保障;<br>评审标准:<br>供应商提供的每项内容完整,与本项目对应,项目满足实际需求,每一项得 1.5 分,满分 6 分,未提供或提供的内容存在凭空编造、逻辑漏洞的情形或存在套用其他项目的情形不得分。 |
| 2.4.3 | 人员配置(8分)         | 1. 拟派驻项目团队负责人具有(机械类、电器类)资质的工程师职称得 4 分;<br>2. 项目技术支撑团队成员中具备中级及以上资质的工程师,每提供一人得 1 分,本项最高得 4 分。<br>(注:①须提供相关工程师职称证书的扫描件,②须提供人员的身份证、提供本公司 2024 年 1 月至今任意连续的三个月的社保缴纳证明,不提供不得分)。  |
| 2.4.4 | 项目实施组织<br>方案(4分) | 供货、安装、调试方案计划详细有针对性、供货进度保证措施合理且切实可行,产品安装、调试的技术保证措施完善,方案计划详细、供货进度保证措施合理,方案整体较好得 0-4 分:不提供不得分。  |
| 2.4.5 | 售后服务的承<br>诺(6分)  | 1、具有专职维修工程师,保证设备的日常维护及故障排除得 2 分;附相关人员的身份证及社保缴纳证明等相应证明材料,否则不得分。<br>2、所投设备生产厂家技术支持,提供设备原厂售后服务  |

|       |            |   |
|-------|------------|---|
|       |            | 承诺得 2 分；附相应证明材料，否则不得分。<br>3、提供维修响应时间，响应时间较快(12 小时以内)得 2 分，较慢(12 小时以上)得 1 分，不提供不得分。    |
| 2.4.6 | 培训计划 (3 分) | 有项目培训计划，不少于三天，培训内容包含设备使用方法，使用注意事项，简易问题预估和处理方法，得 0-3 分，不提供不得分。                         |
| 2.4.7 | 应急预案 (4 分) | 是否有针对本项目的详细的应急策略方案（包括解决方案及解决方案的时间、提供备用设备等），运维服务内容合理性、是否指标化逻辑性强、切实可行得<br>0-4 分；不提供不得分。 |

### 3. 评审方法

本项目评审办法为综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第 2.3、2.4 款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由采购人自行确定。

### 4. 评审标准

#### 4.1 初步评审标准

4.1.1 资格性审查：详见评审办法前附表；

4.1.2 符合性审查：详见评审办法前附表。

#### 4.2 分值构成与评分标准

4.2.1 分值构成：详见评审办法前附表。

4.2.2 评审基准价的确定：即满足采购要求且最终价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。

#### 4.2.3 报价的得分计算

报价得分=(评审基准价 / 最终报价) × 价格权值 × 100。

4.2.4 发包人有权接受或拒绝供应商在响应文件中提出偏离、保留。发包人不接受供应商在开标后提出的优惠条件。

4.2.5 评分标准：详见评审附表。

### 5. 评审程序

#### 5.1 初步评审

5.1.1 磋商小组可以要求供应商提交第二章“供应商须知”第 35.1 项规定的有关证

明和证件的原件，以便核验。磋商小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

5.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- (1) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (2) 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。
- (3) 报价函中报价与采购清单汇总价不一致时响应文件作废标处理。
- (4) 提供虚假资料的其响应文件作废标处理。

(5) 供应商在开标时资格审查时递交的法人授权委托书公证件原件，其内容应与资格预审、响应文件的内容一致，其中委托代理人均为同一人，不一致作废标处理。

(6) 磋商小组认定供应商以低于成本报价竞标的。

(7) 供应商附有采购人不能接受的条件。

(8) 响应文件偏离磋商文件实质性要求和条件的。

(9) 一个供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个报价有效的。

5.1.3 报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

## 5.2 详细评审

磋商小组分别进行技术评审、商务评审和信用与业绩评审，在技术组评委技术评分表提交后，在进行商务评分汇总。

报价部分由磋商小组与供应商进行磋商，供应商进行二轮报价。第一轮报价为响应文件内报价，第二轮报价由磋商小组与供应商单独磋商后报价，以最后一轮的最终报价由低到高进行排序，磋商小组推荐报价最低的三名供应商为成交候选人推荐给采购人，由采购人确定一名供应商为成交供应商。

5.2.1 磋商小组按照本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，计算出综合评分得分，供应商的总得分等于评委评分的算术和的平均值。

(1) 按本章规定的评审项目及内容对技术因素部分计算出得分  $\Sigma 1$ ；

(2) 按本章规定的评审项目及内容对商务因素部分计算出  $\Sigma 2$ ；

5.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位按“四舍五入”；

5.2.3 供应商得分： $\Sigma 1 + \Sigma 2$

## 5.3 响应文件的澄清和补正

5.3.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动

提出的澄清、说明或补正。

5.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

5.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

#### 5.4 评审结果

5.4.1 磋商小组依据本章第评分标准进行评分，按评审办法前附表的约定计算供应商最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。

5.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

## 第五章 签订合同、合同主要条款

### 1. 签订合同

1.1 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2 签订的合同原则以本章第4条的规定为基础，并根据评审、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 磋商文件、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为采购合同的一部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行采购合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

1.4 有关法规或者磋商文件明确不允许分包方式履行合同的，成交供应商不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。磋商文件明确允许分包方式履行合同的，按照磋商文件相关规定执行。

当成交供应商放弃成交结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，采购人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定成交供应商，但应符合相关规定；否则采购人应重新组织采购。

1.5 采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在当地政府采购网上公开，并同步完成政府采购合同备案工作。

1.6 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

1.7 成交供应商有融资需求的，可持政府采购合同、成交通知书向相关银行申请政府采购合同信用融资贷款，相关银行名单详见当地政府采购网“政府采购贷”模块中的政府采购合同信用融资业务合作机构名单。

### 2. 追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下并且在签订合同后1年内，经采购人报同级财政部门批准后，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的

10%，否则采购人应重新组织采购。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

### 3. 货物质量与验收

3.1 磋商文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者磋商文件、响应文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由采购人组织验收小组对货物进行验收（以《项目验收报告单》为准）。如对货物质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，并以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。

3.2 货物制造完毕经出厂检验合格后方可发货，并提供货物合格证书。

3.3 货物的表面涂漆颜色：由采购人和中标供应商商定。

3.4 货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

### 4. 合同主要条款

合同编号：\_\_\_\_\_

签订地：\_\_\_\_\_

甲方（采购人）：\_\_\_\_\_

住所地：\_\_\_\_\_

乙方（成交供应商）：\_\_\_\_\_

住所地：\_\_\_\_\_

乙方于20\_\_年\_\_月\_\_日参加了（采购代理机构）组织的“（项目名称及项目编号）”政府采购活动，经磋商小组评审确定乙方为（包及包名称）成交供应商，按照《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及磋商文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

#### 第一条 货物条款

乙方向甲方提供以下货物

| 货物名称 | 品牌、规格型号（技术参数） | 单价 | 数量 | 小计 |
|------|---------------|----|----|----|
|      |               |    |    |    |

注：如上述表格不适用相关货物的，具体品牌、数量、规格型号（技术参数）及质保期等可用附件形式列明，作为本合同组成部分。

.....

## 第二条 合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

.....

## 第三条 质量要求及技术标准

1. 货物原产地：
2. 货物的质量要求：

.....

3. 货物的技术标准：

.....

## 第四条 交货

1. 交货日期：
2. 交货地点：

.....

## 第五条 包装、装运及运输

1. 乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2. 包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

.....

## 第六条 货款支付

1. 货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。
2. 属国库集中支付资金，甲方应按照双方约定的付款期限，及时向同级财政部门报送资金支付申请，同级财政部门对支付申请审核无误后，将货款直接支付至乙方账户。
3. 付款方式

可采用一次性付款方式，也可以采用分期付款方式，具体由甲乙双方协商约定。采用一次性付款方式的，应约定支付的时间；采用分期付款方式的，应约定首付、分期支付的时间、条件及支付资金的比例；甲方根据采购货物的具体情况确定是否预留质保金。首付款比例原则上不低于合同总金额的\_\_\_%，验收合格后付至\_\_\_%，质保金的比例原则上不得超过\_\_\_%。

.....

#### 第七条 履约保证金

1. 乙方须向甲方交纳人民币(大写) (¥ ) 作为本合同的履约保证金。

2. 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。

3. 履约保证金在货物交付验收合格 月无质量问题后，填写《当地政府采购项目履约保证金退付表》、《当地政府采购项目验收单》和资金往来收款收据交监督部门审核后 20 个工作日内退还。

.....

#### 第八条 售后服务及承诺

1. 乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

2. 乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

3. 供货及服务范围: 乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

.....

#### 第九条 验收

1. 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。

2. 开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3. 依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4. 货物由成交供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性

能等进行详细而全面的检验。安装调试完毕 30 日内，证明货物以及安装质量无任何问题，甲乙双方共同确认设备正常运行后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

.....

#### 第十条 知识产权

1. 乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

.....

#### 第十一条 甲方责任

1. 及时办理付款手续。
2. 负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。
3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

.....

#### 第十二条 乙方责任

1. 保证所供货物均为响应文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。

2. 保证货物的售后服务，严格依据响应文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

.....

#### 第十三条 违约责任

1. 甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的 20% 向守约方支付违约金。

2. 乙方逾期交付货物时，每逾 1 日乙方向甲方支付合同总金额 0.5% 的滞纳金。逾期交货超过 30 日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照第 1 款的规定赔偿甲方违约金。

3. 乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额 20%的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。

4. 在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后 2 小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除相关费用，产生的损失由乙方赔偿。

5. 甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

.....

#### 第十四条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

.....

#### 第十五条 保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的 10%支付违约金。

.....

#### 第十六条 争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

.....

#### 第十七条 合同生效及其它

1. 除磋商文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2. 合同由甲、乙双方法定代表人（或者被授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3. 本合同一式六份，甲方一份，乙方一份，采购代理机构二份，市财政局一份，市

公共资源交易管理办公室一份。

.....

第十八条 本合同附件

1. 成交通知书；
2. 政府采购磋商文件（含磋商文件的澄清、修改等）；
3. 乙方响应文件；
4. 成交供应商在评审过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；

.....

甲 方：

单位名称(公章)：

法定代表人（授权代表）签字：

电 话：

乙 方：

单位名称(公章)：

法定代表人（授权代表）签字：

电 话：

年 月 日

年 月 日

## 第六章 响应文件格式

(响应文件标书封皮)

正(副)本

\*\*\*\*\* 项目

项目编号:

# 响 应 文 件

供应商名称: \_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

年 月 日

# 目 录

## 一、报价函

（采购人）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址\_\_\_\_\_。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）  
（编号为\_\_\_\_\_）的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

- 1、我方已详细审查全部磋商文件，同意磋商文件的各项要求。
- 2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
- 3、若中标，我方将按照磋商文件规定履行合同责任和义务。
- 4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
- 5、响应文件自开启响应文件日起有效期为30日历日。
- 6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 二、报价一览表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 采购内容 |  |
| 货物质量 | 合格   |
| 交货期  |  |
| 报价   | 小写： _____<br>大写： _____<br>（注：该报价含完成服务成果的一切费用、售后维护费用、税费等） |
| 备注   |  |

供应商名称： \_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

### 三、分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号            | 货物名称 | 品牌         | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
|---------------|------|------------|----|----|----|-------|-------|
| 1             |      |            |    |    |    |       |       |
| 2             |      |            |    |    |    |       |       |
| 3             |      |            |    |    |    |       |       |
| 4             |      |            |    |    |    |       |       |
| 5             |      |            |    |    |    |       |       |
| ....          |      |            |    |    |    |       |       |
| .             |      |            |    |    |    |       |       |
| 总报价（元）        |      | 小写：<br>大写： |    |    |    |       |       |
| 备注：含运输安装费及税金。 |      |            |    |    |    |       |       |

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

#### 四、法定代表人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：\_\_\_\_\_（公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《法定代表人授权委托书》。

## 五、法定代表人授权委托书

\_\_\_\_\_(采购人)\_\_\_\_\_：

我\_\_\_\_\_(姓名)\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_(供应商名称)\_\_\_\_\_法定代表人，现授权委托我公司的\_\_\_\_\_(姓名、职务或者职称)\_\_\_\_\_为我公司本次\_\_\_\_\_项目的授权代表，代表我方办理本次投标等相关事宜。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：

性 别：

年 龄：

单 位：

部 门：

职 务：

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 六、商务偏离表

| 序号 | 磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏离情况 |
|----|--------|--------|------|
| 1  | 交货期    |        |      |
| 2  | 交货地点   |        |      |
| 3  | 付款方式   |        |      |
| 4  | 质保期    |        |      |

注：偏离情况填写为正偏离、负偏离、无偏离。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 七、技术偏离表

| 序号 | 磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏离情况 |
|----|--------|--------|------|
| 1  |        |        |      |
| 2  |        |        |      |
| 3  |        |        |      |

2. 注：按照竞争性磋商文件第三章 2. 采购产品技术规格、要求一一填写并写明响应情况。

偏离情况填写为正偏离、负偏离、无偏离。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

八、供应商基本情况表（附营业执照等）

|       |     |  |      |      |    |  |
|-------|-----|--|------|------|----|--|
| 供应商名称 |     |  |      |      |    |  |
| 注册地址  |     |  |      | 邮政编码 |    |  |
| 联系方式  | 联系人 |  |      | 电 话  |    |  |
|       | 传 真 |  |      | 网 址  |    |  |
| 法定代表人 | 姓名  |  | 技术职称 |      | 电话 |  |
| 成立时间  |     |  |      |      |    |  |
| 营业执照号 |     |  | 企业人员 |      |    |  |
| 注册资金  |     |  |      |      |    |  |
| 开户银行  |     |  |      |      |    |  |
| 账 号   |     |  |      |      |    |  |
| 经营范围  |     |  |      |      |    |  |
| 备 注   |     |  |      |      |    |  |

注：本表后应附企业法人营业执照副本、开户许可证等相关材料的复印件。（供应商可根据本表自行编制）

## 九、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加\_\_\_\_\_（项目名称）政府采购活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：\_\_\_\_\_，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

备注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

附信用中国及中国政府采购网截图

## 十、政府采购诚信承诺书

（采购人）：

我公司\_\_\_\_\_（供应商名称）已详细阅读了\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）磋商文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向评标委员会、采购人提供利益以牟取中标。

三、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收磋商保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 十一、其他资料

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于                    企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于                    企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 十二、其他材料