





火灾报警系统通讯总线-----WDZN-KYJ-3*4
消防电源监测信号线----WDZN-BYJR-4*2.5
电气火灾监控信号线--WDZN-BYJR-2*2.5
防火门通讯线---WDZN-RYSP-2*2.5
消防电话总线---WDZN-RYS-3*1.5
应急照明集中控制线---WDZN-RYSP-2*2.5
消防广播总线---WDZN-BYR-2*1.5
风机手动控制线---9*（WDZN-KYJ-7*2.5）
视频线---6*SYV-75-5
CAN通讯线---NH-RVSP-2*1.5
装置电源线---NH-RVV-3*2.5
泵房启泵线---NH-KVV-6*1.5
备用---WDZN-RYSP-2*2.5

# 图书馆消防联动外网线

火灾报警系统通讯总线-----WDZN-KYJ-3*4
消防电源监测信号线---WDZN-BYJR-4*2.5
电气火灾监控信号线--WDZN-BYJR-2*2.5
防火门通讯线---WDZN-RYSP-2*2.5
消防电话总线---WDZN-RYS-3*1.5
应急照明集中控制线---WDZN-RYSP-2*2.5
消防广播总线---WDZN-BYR-2*1.5
风机手动控制线---10* (WDZN-KYJ-7*2.5)
视频线---6*SYV-75-5
CAN通讯线---NH-RVSP-2*1.5
装置电源线---NH-RVV-3*2.5
备用---WDZN-RYSP-2*2.5

# 体育馆消防联动外网线

火灾报警系统通讯总线-----WDZN-KYUJ-3*4
消防电源监测信号线----WDZN-BYJR-4*4
电气火灾监控信号线--WDZN-BYJR-2*4
防火门通讯线---WDZN-RYSP-2*4
消防电话总线---WDZN-RYS-3*4
应急照明集中控制线---WDZN-RYSP-2*4
消防广播总线---WDZN-BYR-2*4
屋顶排烟机直启线---WDZN-KYJ-7*2.5
备用---WDZN-RYSP-2*2.5
备用---WDZN-RYSP-2*2.5

# 综合楼消防联动外网线

消防炮集中控制主机

电气火灾监控主机

消防电源监控主机

防火门监控主机

联动型报警主机

预留


预留

监控机柜

电视墙

MEB

WDZ-BYJ-1x6由  
MEB引至各机柜



消防控制室

消防控制室主机增加布置图