

采购需求

(货物类)

采购项目名称：新院区电缆采购项目

采购项目编号：N5105252026000099

一、采购项目名称及采购项目编号

1.1. 采购项目编号： N5105252026000099

1.2. 采购项目名称： 新院区电缆采购项目

1.3. 谈判项目简介

本项目一个包，拟采购古蔺县中医医院新院区电缆及相关设备一批。采购清单如下：

品目号	标的名称	规格型号	单位	数量	单价 最高限价 (元)	项 最高 限价 (元)	是否 为核心 产品	是否 涉及 强制 采购 节能 产品	是否 涉及 优先 采购 环境 标志 产品	备注
01-01	电力电缆1	WDUZB-YJV-0.6/1KV-4x50+1x25	230	m	209	48070	否	否	否	
01-02	电力电缆2	WDUZB-YJV-0.6/1KV-4x50+1x25	70	m	209	14630	否	否	否	图纸上为：WDUZB-YJV-0.6/1KV-4x50+2x25 标注错误，采购时以WDUZB-YJV-0.6/1KV-4x50+1x25 为准。
01-03	电力电缆3	WDUZB-YJV-0.6/1KV-4x240+1x120	800	m	1034	827200	是	否	否	
01-04	电力电缆4	WDUZB-YJV-0.6/1KV-4x185+1x95	650	m	791	514150	否	否	否	
01-05	电力电缆5	WDUZB-YJV-0.6/1KV-3x150+2x70	330	m	556	183480	否	否	否	
01-06	电力电缆6	WDUZB-YJV-0.6/1KV-4x150+1x75	80	m	649	51920	否	否	否	
01-07	电力电缆7	WDUZB-YJV-0.6/1KV-3x70+2x35	320	m	266	85120	否	否	否	
01-	电力	WDUZB-YJV-0.6/1KV-	27	m	299	8073	否	否	否	

08	电缆 8	4x70+1x35	0			0				
01- 09	电力 电缆 9	WDUZB-YJV-0.6/1KV- 4x35+1x16	58 0	m	154	8932 0	否	否	否	
01- 10	电力 电缆 10	WDUZB-YJV-0.6/1KV- 3x35+2x16	32 0	m	136	4352 0	否	否	否	
01- 11	电力 电缆 11	WDUZB-YJV-0.6/1KV- 5x16	75 0	m	80	6000 0	否	否	否	
01- 12	电力 电缆 12	WDUZB-YJV-0.6/1KV- 5x6	11 50	m	32	3680 0	否	否	否	
01- 13	电缆 电缆 头 240	WDUZB-YJV-0.6/1KV- 240	24	个	50	1200	否	否	否	
01- 14	电缆 电缆 头 185	WDUZB-YJV-0.6/1KV- 185	20	个	41	820	否	否	否	
01- 15	电缆 电缆 头 150	WDUZB-YJV-0.6/1KV- 150	16	个	36	576	否	否	否	
01- 16	电缆 电缆 头 120	WDUZB-YJV-0.6/1KV- 120	6	个	26	156	否	否	否	
01- 17	电缆 电缆 头 95	WDUZB-YJV-0.6/1KV- 95	6	个	22	132	否	否	否	
01- 18	电缆 电缆 头 70	WDUZB-YJV-0.6/1KV- 70	6	个	19	114	否	否	否	
01- 19	电缆 电缆 头 50	WDUZB-YJV-0.6/1KV- 50	20	个	13	260	否	否	否	
01- 20	电缆 电缆 头 35	WDUZB-YJV-0.6/1KV- 35	20	个	12	240	否	否	否	
01- 21	电缆 电缆 头 25	WDUZB-YJV-0.6/1KV- 25	5	个	11	55	否	否	否	
01- 22	电缆 电缆 头 16	WDUZB-YJV-0.6/1KV- 16	50	个	7	350	否	否	否	
01- 23	电缆 电缆	WDUZB-YJV-0.6/1KV- 6	30	个	10	300	否	否	否	

	头 6									
01-24	低压开关柜 C06	按施工图纸技术要求执行	1	台	22895	22895	否	否	否	施工图纸上数量与采购需求不一致的,先以本项目采购清单数量进行报价,具体结算按商务要求约定进行结算。施工图纸详见附件。
01-25	低压开关柜 B08	按施工图纸技术要求执行	1	台	15206	15206	否	否	否	
01-26	低压开关柜 D01	按施工图纸技术要求执行	1	台	16248	16248	否	否	否	
01-27	低压开关柜 E01	按施工图纸技术要求执行	1	台	15905	15905	否	否	否	
01-28	低压开关柜 G01	按施工图纸技术要求执行	1	台	23585	23585	否	否	否	
01-29	低压开关柜 A06 (原有柜体改造)	按施工图纸技术要求执行	1	台	14198	14198	否	否	否	
01-30	高压开关柜 (630KV 变压器)	按施工图纸技术要求执行	1	台	22820	22820	否	否	否	
合计 (元)						217000				

注：供应商以此采购清单中所列明的“标的名称”编制响应文件中的中小企业声明函。

二、资格审查

2.1. 一般资格审查

采购包 1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标(响应)文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时,按要求填写《投标	响应文件封面,投标(响应)函

		(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	
2	具有良好的商业信誉	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时,按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	投标(响应)函
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时,按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	投标(响应)函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时,按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	投标(响应)函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时,按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	投标(响应)函
6	参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时,按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	投标(响应)函
7	符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	投标(响应)函
8	符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第二款规定。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时,按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,可以同时承担前述服务内容,但不得再参加采购项目前述服务之外的其他采购活动。	投标(响应)函

2.2. 落实政府采购政策资格审查

采购包 1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标(响应)文件格式文件
无			

2.3. 特定资格审查

采购包 1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标(响应)文件格式文件
无			

三、技术、服务及其他要求

(注：技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。)

3.1. 采购内容

采购包 1:

采购包预算金额(元): 2,170,000.00

采购包最高限价(元): 2,170,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量(计量单位)	标的金额(元)	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及强制采购节能产品	是否涉及优先采购节能产品	是否涉及优先采购环境标志产品
1	A02062100 绝缘电线和电缆	电缆等设备	1.00 (批)	2,170,000.00	工业	是	否	否	否	否

是否适用本国产品标准:

采购包 1: 是

报价要求

采购包 1:

序号	报价内容	数量(计量单位)	最高限价	价款形式	报价说明
1	电缆等设备	1.00 (批)	2,170,000.00	总价	供应商报价不得超过最高限价,否则视为无效响应文件。

★注: 供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品,不能指向唯一产品的,应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品:

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02062100 绝缘电线和电缆	电缆等设备	电力电缆 3

注: 涉及核心产品的,具体评审规定见第五章

本项目涉及采购进口产品：

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2. 技术要求

采购包 1:

标的名称： 电缆等设备

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标								
1	★	具体技术	★电缆产品参数（品目 1 至品目 12），在满足国家强制标准的基础上满足以下参数：								
			产 品	★芯 数	★标 称截	★规格	★护	★标	★最	★护套 mm	
										★生产控	★外径

要求	面 mm ²				套 前 外 径 mm	称 值	薄 点 κ	制厚度					
	主		副					下 限	标 准 值	上 限	下 限	标 准 值	上 限
★所有电缆的技术要求 (均为实质性要求)	5		6		WDUZB-YJV-0.6/1KV-5×6	10.98	1.24	1.6	1.65	1.7	14.1	14.2	14.3
	5		16		WDUZB-YJV-0.6/1KV-5×16	20.18	1.24	1.6	1.65	1.7	23.3	23.4	23.5
	3	2	35	16	WDUZB-YJV-0.6/1KV-3×35+2×16	24.38	1.24	1.6	1.65	1.7	27.5	27.6	27.7
	3	2	70	35	WDUZB-YJV-0.6/1KV-3×70+2×35	32.70	1.40	1.8	1.85	1.9	36.3	36.4	36.5
	3	2	150	70	WDUZB-YJV-0.6/1KV-3×150+2×70	44.94	1.72	2.2	2.25	2.3	49.3	49.4	49.5
	4	1	35	16	WDUZB-YJV-0.6/1KV-4×35+1×16	24.38	1.24	1.6	1.65	1.7	27.5	27.6	27.7
	4	1	50	25	WDUZB-YJV-0.6/1KV-4×50+1×25	28.9	1.32	1.7	1.75	1.8	32.1	32.2	32.3
	4	1	70	35	WDUZB-YJV-0.6/1KV-4×70+1×35	32.71	1.48	1.9	1.95	2.0	36.5	36.6	36.7
	4	1	150	70	WDUZB-YJV-0.6/1KV-4×150+1×70	44.95	1.80	2.3	2.35	2.4	49.5	49.6	49.7
	4	1	185	95	WDUZB-YJV-0.6/1KV-4×185+1×95	50.7	1.96	2.5	2.55	2.6	55.0	55.1	55.2
4	1	240	120	WDUZB-YJV-0.6/1KV-4×240+1×120	55.79	2.12	2.7	2.75	2.8	61.1	61.2	61.3	
<p>注：“WDUZB-YJV-”为图纸描述，WDUZB-YJV-0.6/1kV（非国标写法）+规格，其表达意思为：同等性能的等效型号，满足低烟低毒无卤阻燃 B 级、0.6/1kV、铜芯交联聚乙烯绝缘+规格），各供应商投标时以中文理解为准，技术指标满足中文描述即可。</p> <p>注：国标写法为：“WDZB-YJV-”+“具备低毒性能”的其他形式表达，满足上述中文描述的功能需求在本项目中也认同满足采购需求。【注：不以“WDUZB-YJV-”或“WDZB-YJV-”文字差异在符合性审查时认定供应商是否实质性响应谈判文件要求，</p>													

		<p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">在谈判过程中，谈判小组须反复核实供应商所投产品是否满足本项目采购需求（满足低烟低毒无卤阻燃 B 级、0.6/1kV、铜芯交联聚乙烯绝缘+规格）】</p> <p>★品目 13-品目 30 的技术要求：满足施工图纸技术要求，且符合国家强制性规定。注：施工图纸附后</p> <p>注：</p> <p>1. “★”条款为实质性要求。均在技术响应表中响应即可。</p> <p>2. 国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。如本项目采购文件中描述的法律法规或规范性文件或国家行业标准过期在评审环节前失效或出现错误，采购人不再对文件进行修改或补充说明，供应商可以先按照采购文件要求进行应答，在合同履行过程中均以国家最新标准为准执行。</p>
--	--	---

3.3. 服务要求

3.3.1. 服务内容要求

采购包 1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
1	★	付款进度安排【因系统固化原因，付款进度安排以本处表述为准】	签订合同后，全部产品交货验收合格后二十个工作日内支付合同金额的 97%，待合同履行结束后（售后服务期结束后）无质量问题后二十个工作日内支付合同金额的 3%。
2	★	报价要求	<p>1. 供应商报价包含电缆等货物的生产成本，运输（用电缆盘运输），现场保存措施，售后服务（电缆盘回收），人工，售后服务成本，管理费，税费，代理服务费等所有费用，采购人不再额外支付任何费用。</p> <p>2. 本项目报价，按采购清单上的数量进行总报价（采购清单与图纸不一致，以采购清单数量为准报价参与本项目评审），供应商报的总报价与预算价相比计算出的下浮率 A，下浮率 $A = (\text{预算价} - \text{总报价}) \div \text{预算价}$，下浮率 A 同样为各采购标的成交价格计算的下浮率，各采购标的的成交单价 = 单价最高限价 * (1 - 下浮率 A)；因图纸不清晰，在实际履约过程中数量有所增加的（比预采购数量多的情况发生时），成交人与采购人签订补充合同，补充货款 = \sum 各单品增加数量 * 各单品成交单价，补充合同金额不得超过本合同金额的 10%；</p>
3	★	知识产权【因系统固化原因，知识产权表述以本处为准】	供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产

			<p>权。供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。如使用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。</p>
4	★	其他要求	<p>1. 包装：电缆交货使用电缆盘，电缆盘应符合《电线电缆交货盘第4部分：型钢复合结构交货盘》（JB/T 8137.4-2013）的规定（如过期，以国家最新标准为准）。两端必须有可靠的防水密封保护罩，电缆盘侧面应以不能抹除的涂料用模板印刷准确、明显的标志，以保证安全地运抵目的地，并避免产品丢失或出现包装错误等情况的可能性。标志内容包含：制造厂名称及商标；电缆型号及规格；长度（m）；毛重（kg）；生产日期（年/月）；表示电缆盘正确滚动方向的箭头；合同号、收货单位及联系人；本标准编号；工厂线盘组编号；到货地点；合格证书。电缆盘由成交人负责回收，并恢复场地旧貌，相关费用已经包含在投标报价中。</p> <p>2. 运输：运输时必须将电缆牢靠的固定，以免互撞或翻倒对电缆或盘具造成损伤。电缆盘不许平放。运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘，严禁机械损伤电缆。吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。因运输造成的电缆破损，采购人有权拒收。</p> <p>3. 收货：货物由成交人按照合同约定进行配送，采购人不接受任何第三方快递、物流或者其他形式的配送，采购人与成交人在采购人指定地点进行交接。</p> <p>4. 贮存：电缆交货前，成交人应妥善存放，避免露天存放。未按要求存放导致电缆因阳光直接暴晒、被雨淋导致的损坏由成交人承担。</p>
5	★	质量安全要求	<p>1. 本次采购商品应符合国家相关质量标准（如涉及国家 CCC 认证的，应当符合相关规定），并具有产品质量合格证及国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，在交货前向采购人提供相关材料。成交人必须保证产品通过供电企业及质量技术监督局等有关部门的一次性验收，否则将承担违约责任。【在《供应商需要提供的证明材料》中单独提供承诺函】</p> <p>2. 在质保期内，在正确的安装及使用条件下，如提供的电缆因质量问题（未达到国家相关质量标准）出现事故，造成人员伤亡等，成交人将承担相应的一切安全、经济和社会责任。成交人若提供了非标准产品，或假冒产品商标的，一旦查实，采购人有权拒绝支付相关费用，已经支付了相关费用的，成交人须退回已支付款项。成交人因非法渠道提供的相关产品构成犯罪的，由成交人承担全部责任。</p> <p>3. 其他安全责任：配送货物期间发生的一切安全、经济和社会责任由成交人自行负责。因成交人供应货物质量问题造成的一切安全、经济和社会责任由成交人负责，与采购人无关。采购人有权将未支付的货款或履约保证金用于提前支付成交人自</p>

			身产生的安全生产事故赔偿，劳动纠纷产生的费用，成交人不得有异议。
--	--	--	----------------------------------

3.3.2. 商务要求

采购包 1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	签署合同后 30 天内完成交付及验收
2	★	交货地点	古蔺县中医医院新院区。
3	★	支付方式	分期付款
4		付款进度安排	1、签订合同后，全部产品交货验收合格后，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 97.00% 2、待合同履行结束后（售后服务期结束后）无质量问题后，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 3.00%
5	★	验收、交付标准和办法	1、履约验收标准：验收严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求组织验收，以成交人响应文件技术响应和合同要求为准。按商务条款和技术条款逐条验收。如出现成交人提供虚假材料谋取成交或达不到验收要求的，无法通过验收，采购人有权上报本项目同级财政部门请示按照政府采购法律法规等有关规定进行处理。验收标准以采购文件要求、国家标准和相关行业标准为准。2、验收时，成交人应提供国家授权、认可的第三方权威检验检测机构出具的产品质量检测报告，且报告结论数据满足本次采购技术规范要求；否则采购人有权拒收货物；采购人如对货物质量有异议，有权在验收时将交货电缆截取一段送质监部门送检，如检测结果不符合本次采购标准，将认定成交人违约，并追究其法律责任。无论检测结果如何，检测相关费用由成交人承担。
6	★	质量保修范围和保修期	质保期：产品交货验收合格之日起 1 年。
7	★	违约责任与解决争议的方法	1. 采购双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额 10% 的违约金或没收履约保证金。2. 若因成交人原因在合同规定期限内无法交货，按《中华人民共和国民法典》处理，由成交人向采购人支付本合同总额 10% 的违约金或没收履约保证金；或经采购双方协商同意继续履行合同，采购人视情况在延迟交货期内每天按合同总额 3% 的标准收取违约金。因不可抗力力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。3. 成交人交付的货物质量不符合合同规定的，成交人应向采购人支付合同总价的 10% 的违约金或没收履约保证金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作成交人不能交付货物而违约，按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。采购人可将成交人货物交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测。4. 成交人保证本合同货物的权利无瑕疵，

			<p>包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的, 成交人除应向采购人返还已收款项外, 还应另按合同总价的 10%或没收履约保证金, 向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。 5. 成交人应严格遵守服务承诺, 如有违约, 将赔偿因服务违约给采购人造成的经济损失。若因成交人未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障(含补货, 48 小时内), 超过 48 小时未解决问题的, 采购人有权动用合同剩余款项进行应急处理, 成交人不得有异议。 6 采购人由于不可抗力的原因不能履行合同时, 应及时向成交人和项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由; 成交人由于不可抗力的原因不能履行合同时, 应在交货时间到期以前及时向采购人和项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由; 在取得有关主管机关证明以后, 可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同, 并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。 7. 解决争议的方法: 合同履行期间, 若双方发生争议, 双方本着友好合作的态度, 对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决, 如不能协商解决可向当地人民法院通过法律诉讼解决。</p>
8	★	包装方式及运输	<p>涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。</p>

3.4. 其他要求

采购包 1:

1. 未载明或者载明的标的名称、数量、计量单位及其他政府采购合同实质性内容与采购文件要求不一致, 且采购单位无法接受的, 属于无效响应 2. 谈判文件中“3.3 服务要求”(包含 3.3.1 服务内容要求、3.3.2 商务要求)、“3.4 其他要求”中的所有实质性要求, 无特殊要求的均以《投标(响应)函》中的“十四、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求。”作为响应, 无需额外提供证明材料。有特殊要求的, 须按谈判文件要求在《供应商需要提供的证明材料》中提供证明材料, 未提供或虽提供但无法佐证者视为无效响应文件。 ★3. 供应商如对谈判文件有异议, 已依法进行维权救济, 不存在采购文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。【注: 谈判文件附件格式《投标(响应)函》中的“十四、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求。”作为响应承诺, 无需额外提供证明材料。】